



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503 221121340515



CQC 产品认证 型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1247925

产品名称: 低压成套开关设备

型号: GCS

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1247925

样品名称: 低压成套开关设备

型号: GCS

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024.09.19

委托人: 四川倍思特电力电气有限公司

委托人地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路
128 号

生产者(制造商): 四川倍思特电力电气有限公司

生产者(制造商)地址: 郫县成都现代工业港南片区
仁港路 128 号

生产企业: 四川倍思特电力电气有限公司

生产企业地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港
路 128 号试验依据标准: **GB/T 7251.2-2023**《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成
套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCS;

额定电压 (Un): 400V;

额定绝缘电压 (Ui): 690V;

额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A;

馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing): 800A~400A;

控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 800A~100A

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA;

馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 15kA;

控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 15kA

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP40

主检: 俞俊杰 签名: 俞俊杰 日期: 2024.09.19

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.09.19

签发: 曾征 签名: 曾征 日期: 2024.09.19

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称 盖章)

2024年09月19日

备注 见下页