



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503 221121340515



CQC 产品认证 型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107501-1246295

产品名称: 低压成套开关设备

型号: GGD

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1246295

样品名称: 低压成套开关设备

型号: GGD

商标: /

样品数量: 3 台 (1 套) + 样件

样品来源: 送样

样品生产序号: 2406020~2406022

收样日期: 2024.07.18

完成日期: 2024.07.28

委托人: 四川倍思特电力电气有限公司

委托人地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号

生产者: 四川倍思特电力电气有限公司

生产者地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号

生产企业: 四川倍思特电力电气有限公司

生产企业地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD;

额定电压 (Un): 400V、380V;

额定绝缘电压 (Ui): 800V;

额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A;

配电母线的组额定电流 (Ing): /

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA;

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30

主检: 潘一奇 签名: 潘一奇 日期: 2024.07.29

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.07.29

签发: 曾征 签名: 曾征 日期: 2024.07.29

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2024年07月29日

备注

1. 试品编号: #1~#3; 主母线: Un: 400V; InA: 4000A, Icw: 80kA; IP42; 样件;
2. 本申请单元防护等级标识为 IP41、IP40、IP32、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP42) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要;
3. 在样机中装有 1 个型号为 GFDD-470-120、40W 的冷却风机 (生产厂: 乐清市正跃电气有限公司), 用于散热。温升试验时风机处于开启状态;
4. 用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。