



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



CQC 产品认证

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1247936

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: MNS

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1247936
样品名称：低压抽出式开关柜
型号：MNS
商 标：/
样品数量：/
样品来源：/
样品生产序号：/
收样日期：/
完成日期：2024.09.19

委托人：四川倍思特电力电气有限公司
委托人地址：郫县成都现代工业港南片区仁港路128号
生产者(制造商)：四川倍思特电力电气有限公司
生产者(制造商)地址：郫县成都现代工业港南片区仁港路128号
生产企业：四川倍思特电力电气有限公司
生产企业地址：郫县成都现代工业港南片区仁港路128号

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
产品型号：MNS；
额定电压（Un）：400V、380V、220V、110V；
额定绝缘电压（Ui）：1000V；
额定频率（fn）：50Hz；
主母线的额定电流（InA）：6300A~4000A；
馈电柜配电母线的组额定电流（Ing）：4500A~1600A；
控制柜配电母线的组额定电流（Ing）：1800A~400A；
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：100kA；
馈电柜配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：65kA；
控制柜配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：65kA；
户内型/户外型：户内型；
外壳防护等级：IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30

主检：俞俊杰 签名：俞俊杰 日期：2024.09.19

审核：魏益松 签名：魏益松 日期：2024.09.19

签发：曾征 签名：曾征 日期：2024.09.19

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检验检测机构名称 盖章)
2024年09月19日

备注 见下页