



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 产品认证

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107501-934257


产品名称: 配电箱

型 号: XM

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2022CQC107501-934257 样品名称: 配电箱 型号: XM 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 2203018 收样日期: 2022.03.22 完成日期: 2022.04.07	委托人: 四川倍思特电力电气有限公司 委托人地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号 生产者: 四川倍思特电力电气有限公司 生产者地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号 生产企业: 四川倍思特电力电气有限公司 生产企业地址: 郫县成都现代工业港南片区仁港路 128 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: XM; 额定工作电压 (U_e): 380V、220V; 额定绝缘电压 (U_i): 400V; 频率 (f_n): 50Hz; 主母线额定电流 (I_nA): 250A~6A; 主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 4kA; 户内型/户外型: 户内型; 外壳防护等级: IP65-操作面 IP20C、IP55-操作面 IP20C、IP54-操作面 IP20C、IP44-操作面 IP20C、IP42-操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C; IP40-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C;	
主检: 许立岗 签名:  日期: 2022.04.07	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 04 月 07 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.04.07	
签发: 曾 征 签名:  日期: 2022.04.07	
备注	1. 试品编号: #1 (U_e : 380V; I_nA : 250A; IP65-操作面 IP20C) +样件 2. 防护等级标识为 IP55-操作面 IP20C、IP54-操作面 IP20C、IP44-操作面 IP20C、IP42-操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C; IP40-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C 的产品, 其柜体结构设计与送试产品(IP 防护等级为 IP65-操作面 IP20C)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。